

PODORYS 3NP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	ÚPRAVA STIEN	POZNÁMKA
1	UČEBŇA	59,00	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. SOPLIK v=100 BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
2	KABINET	19,60	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. SOPLIK v=100 BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
3	UČEBŇA	60,20	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. SOPLIK v=100 BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
4	UČEBŇA	62,20	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. SOPLIK v=100 BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
5	KABINET	19,60	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. SOPLIK v=100 BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
6	UČEBŇA	59,00	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. SOPLIK v=100 BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
7	WC DIEVČATÁ	5,40	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1350
8	PREDSIEN WC	6,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
9	UMÝVÁREŇ DIEVČATÁ	4,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
10	UPRATOVAČKA	1,90	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
11	VSTUP NA SCHODIŠTE	11,30	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. OBRÁDOK ALUTRAMI v=2000
12	SCHODIŠTE + MEDZIP.	4,50	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. OBRÁDOK ALUTRAMI v=2000
13	CHODBA	173,75	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. OBRÁDOK ALUTRAMI v=2000
14	SCHODIŠTE + MEDZIP.	20,20	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	KER. OBRÁDOK ALUTRAMI v=2000
15	UMÝVÁREŇ CHLAPCI	3,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
16	UPRATOVAČKA	1,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
17	WC CHLAPCI	3,90	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1350
18	PREDSIEN WC	4,90	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ	BELINNOVÝ OBRÁDOK v=1500
19	KNÍŽNICA	27,30			
	SPOLU	549,05			

LEGENDA EXISTUJÚCICH VYKUROVACÍCH TELESÍ:

- PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KLASIK, VRÁTANE OBVZDUŠNOVACÍM VENTILOM
- KAŽDÉ VYKUROVACIE TELESO BUDE OPATRENÉ NA PRÍVODE TERMOSTATICKÝM VENTILOM DN15, /VT/ HERZ TS98V 1/2"
- KAŽDÉ VYKUROVACIE TELESO BUDE OPATRENÉ NA SPIAČOČKE UZATVÁRACÍM VENTILOM DN15, /RL1/ HERZ RL1 1/2"
- K VYKUROVACÍM TELESÁM BUDE TREBA PRISPOBIŤ EXISTUJÚCE NAPOJENIE 1/2" POMOCOU /GE/ GEBO SPOJKY 1/2" ZÁVITOM
- PRÍPOJKY K VYKUROVACÍM TELESÁM SA POUŽIJÚ POTRUBIE PIAI Ø18x2, ALEBO OCEĽ Ø18x1

VYKUROVACÉ TELESÁ

- TYP K22- 600/ 1400..... 2 ks
- TYP K22- 600/ 1200.....13 ks
- TYP K22- 600/ 1000..... 5 ks
- TYP K22- 600/ 800..... 3 ks
- VYMNENÉ VYKUROVACIE TELESÁ 2 ks

LEGENDA POTRUBÍ:

- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY: max - 65°C
- VRÁTANÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY: - 55°C
- NOVÉ POTRUBIE PRÍVOD
- NOVÉ POTRUBIE SPIAČOČKA

DETAIL NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESÁ

TERMOSTATICKÁ HLAVICA H S VENTILOM

1000

600

120

OROVET PODLAHY