

# PLYNOVÁ KOTOLŇA K1,K2 - 2x50 kW

KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL BOSS BUDERUS Logamax plus GB192i-50

PRED BUDOVOU ZŠ STÚPA NTL-POTRUBIE  
HORE +1,0 m od Ú.T.

HLBKA OD Ú.T. -0,8 m  
NTL-DN50/3kPa

184/1

895  
184/2

G.U. DN50/PN16

184/5

PLYNOVÁ KOTOLŇA V HAVARIJNOM STAVE  
MODRATHERM PKM 45-E 5x43 kW


ODBOČKA POTRUBIA NTL-PLYNU DN50  
KLESA POD TERÉN

NTL-PLYNOVOD DN50  
BRALEN/OCEL POTRUBIE

PODRUŽNÝ PLYNOMER BK-G6M  
Qmax.-10m<sup>3</sup>/h

FAKTURAČNÉ MERADLO BK-G2TMT  
Qmax.-40m<sup>3</sup>/h, Qmin-0,25m<sup>3</sup>/h  
UMIESTNENÉ NA HRANICE POZEMKU

PRIEČNY REZ ULOŽENIA NTL PLYNOVODU POD TERÉNOM



VYPRACOVAL:	ZODP. PROJ.	HLAV. PROJ.	ING.KAROL PETROVIČ		
Ing. KAROL PETROVIČ	Ing. KAROL PETROVIČ		TRNOVEC <sup>n</sup> /Váh č.424		
			TEL. +421 0905 255 840		
			e-mail: karolpetrovic4@gmail.com		
NÁZOV AKCIE:	HAVARIJNÝ STAV KOTOLNE NA ZŠ V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH		FORMÁT:	-	
	S REKONŠTRUKCIOU PLYNOVÝCH KOTLOV NA KONDENZAČNÉ KOTLE.		DÁTUM:	12/2020	
MIESTO STAVBY :	ZÁKLADNÁ ŠKOLA BÁTOROVÉ KOSIHY Modranská cesta č.892		STUPEŇ :	P.S.	
	par. č 183/3, 184/1 k.ú BÁTOROVÉ KOSIHY		MERÍTKO:	ARCH.Č. :	Č.VÝKR.:
INVESTOR:	ZŠ BÁTOROVÉ KOSIHY, Modranská cesta č.892, 946 34 BÁTOROVÉ KOSIHY		1:50	30-12/20	1
OBSAH:	<b>SITUÁCIA ZŠ</b>		ČASŤ:	<b>PLYN-NTL1</b>	